

Зарегистрирован

ОНД и ПР по Ангарскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Иркутской области

(Наименование территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа МЧС России – органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят Вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора)



« 21 » 09 2016 г.

Регистрационный № 25203501-10-651

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3 города Ангарска.

МБДОУ детский сад № 3

Функциональное назначение:

Дошкольное образование

(указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и сокращённое наименование (в случае если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица: 1033800518696

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3801015727

Место нахождения объекта защиты: 665824 Иркутская область, город Ангарск, квартал Б, дом 19

(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты:

Почтовый адрес: 665824, город Ангарск, Иркутской области, квартал Б, дом 19.

Электронный адрес: sad-mdou3@mail.ru

Телефон: 8(3955) 549676

Факс: 54-96-76

№ п/п	Наименование раздела
1	2
I	<u>Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты</u> В соответствии со статьей 6 (пункт 3) Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» расчет пожарного риска на данный объект защиты не требуется.
II	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Ущерб имуществу третьим лицам от пожара не прогнозируется, так как здание II степени огнестойкости с негорючей кровлей и соблюдены противопожарные расстояния до соседних зданий жилых домов, что исключает воздействие тепловой энергии при возможном пожаре.
III	<u>Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты.</u> В соответствии ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ на существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ не распространяются (за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара). Учитывая вышеизложенное, а также ст.151, в декларации приведены выполненные на объекте защиты требования нормативных документов, действующих до вступления в силу и не противоречащие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Кроме того, учтена ст.54 Конституции РФ, согласно которой закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. В ходе строительства и эксплуатации здания, а также при проведении капитальных ремонтов учтены требования следующих нормативных документов по пожарной безопасности: 1.ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 2.Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 3. Приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников

организаций»

4.СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий сооружений» (СНиП 21-01-97*)

5.СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» (СНиП 2.08.02-89*)

6.СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (СНиП 2.04.01-85*)

7.СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (СНиП 41-01-2003)

8.СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (СНиП 23-05-95*)

9.СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СНиП 2.07.01-89*)

10.СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации»)

11. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»

12. ПУЭ «Правила устройства электроустановок»

13. СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»

14. СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.

15. СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

16.СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

17.СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (НПБ 104-03)

Организация учебного процесса.

МБДОУ детский сад № 3 города Ангарска рассчитано на 80 воспитанников, в настоящее время воспитывается 100 воспитанника.

Детский сад предназначен для оказания всестороннего формирования личности ребенка с 3 до 7 лет, имеется 4 группы, 1 группа – дети подготовительного дошкольного возраста с 6 до 7 лет, 2 группа - дети среднего дошкольного возраста с 4 до 5 лет, 3 группа – дети младшего дошкольного возраста с 3-4 лет, 4 группа – дети старшего дошкольного возраста с 5-6 лет, работают воспитатели в 2 смены по 5-дневной неделе.

Продолжительность занятий:

С 3 до 4 лет - 15 мин

С 4 до 5 лет - 20 мин

С 5 до 6 лет - 25 мин

С 6 до 7 лет - 30 мин

Продолжительность перемен между занятиями – 10 мин.

1. Требования пожарной безопасности по соблюдению противопожарных расстояний и подъездов к зданию.

- противопожарные расстояния до соседних зданий более 6 метров, что соответствует требованиям ст. 67 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение № 1 т.1 СНИП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- проезды вокруг здания обеспечены со всех сторон на расстоянии от здания до 5 метров и шириной не менее 6 метров, что отвечает требованиям СНИП 2.07.01-89* приложение № п.2 и ФЗ-123 ст.67 пп.6;7;8.

2. Требования пожарной безопасности к конструктивным и объемно-планировочным решениям здания и путям эвакуации.

- здание МБДОУ детского сада № 3 города Ангарска общественного назначения относится к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.1 двухэтажное 1958 года постройки, с подвальным этажом. Площадь наземных этажей составляет 577,9 кв.м, площадь подвального этажа 146,7 кв.м.

- фактическая степень огнестойкости II, что соответствует требованиям т.4 п. 5.18, СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,

- площадь каждого этажа в соответствии со II степенью огнестойкости здания не превышает 4000 м² (1 этаж – 286,4 кв.м; 2 этаж – 291,5 кв.м), что соответствует таб.1 п.1.14* СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения».

- в подвальном этаже здания не допускается размещение помещений, в которых применяются или хранятся горючие газы и жидкости, а также легковоспламеняющиеся материалы (предназначен для размещения инженерного оборудования), что соответствует п. 7.7 СНИП 21.01.97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- внутренние стены лестничных клеток 1-го типа кирпичные, толщиной 380 мм, перегородки коридоров выполнены из кирпича толщиной 120 мм, что обеспечивает требуемый предел огнестойкости СНИП 21.01.-97* п. 5.18 т. 4*. Пособие по определению пределов огнестойкости и пределов распространения огня т. 10 т. 12

- эвакуационные выходы из подвального этажа предусмотрены непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток, что соответствует п. 6.9* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- не менее двух эвакуационных выходов имеют все этажи здания (2 этаж- группа № 3, № 4) , что соответствует п. 6.13* 6.14

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- эвакуационные выходы из помещений и этажей расположены рассредоточено, что соответствует п.6.15 СНиП 21.01-97*.
- число подъемов в одном марше между площадками не менее 3 и не более 16, что соответствует п.1.90 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения».
- лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями, что соответствует п.1.91 СНиП 2.08.02-89
- ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, не менее ширины эвакуационного выхода 1,35 м, что соответствует п.6.29 СНиП 21-01-97*
- уклон лестниц на путях эвакуации принят 1:1; ширина проступи не менее 25 см, а высота ступени не более 22 см, что соответствует п.6.30 СНиП 21-01-97*
- ширина лестничных площадок не менее ширины марша, что соответствует п.1.96* СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения».
- между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор шириной в свету не менее 75 мм, что соответствует п.8.9 СНиП 21-01-97*,
- междуэтажные, подвальные и чердачные перекрытия выполнены из железобетонных многослойных плит, что обеспечивает требуемый предел огнестойкости СНиП 21.01-97* п. 5.18 т. 5.18 т.4 . Пособие по определению пределов огнестойкости и пределов распространения огня т. 8.
- поэтажные коридоры разделены перегородками с закрытыми лестничными клетками, ширина коридоров превышает 1,2 м, что соответствует требованиям п. 6.27 СНиП 21-01-97*.
- из поэтажных коридоров эвакуация предусмотрена по 2-м закрытым лестничным клеткам 1-го типа с выходом непосредственно наружу. Ширина марша лестницы площадки принята более 1,2м, что соответствует п. 6.9; п.6.13* СНиП 21-01-97*; п.1.95 СНиП 2.08.02-089*.
- протяженность путей эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхода в лестничные клетки соответствует требованиям т. 6.1 п. 6.2.3 СНиП 31-05-2003.
- лестничные клетки имеют естественное освещение, через оконные проемы в торцах коридора и стенах лестничных клеток, что соответствует требованию п. 6.22 СНиП 21-01-97*.

3. Требование пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции:

- отопление в здании центральное водяное. Радиаторы отопления удалены от конструкций и материалов на расстоянии 100мм, что соответствует требованиям СНиП 2.04.05-91 п.3.45.
- вентиляция в здании естественная через открывающиеся фрамуги и вентиляционные каналы из сантехнических узлов, что соответствует

требованиям СНиП 2.08.02-89*п.1.159.

- система вентиляции: механическая (вытяжная) на пищеблоке В-1 осевой оконный вентилятор на пищеблоке (акт обследования механической вентиляции от 07.09.2016г, ООО «Викинг»).

4. Требование пожарной безопасности к системам обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:

- в здании предусмотрена автоматическая установка пожарной сигнализации, что соответствует табл.1 приложения НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».
- автоматической установкой пожарной сигнализации в здании защищены все помещения независимо от площади, кроме помещений:
 - а) с мокрыми процессами (санузлы, помещения мойки и т.п.);
 - б) лестничных клеток, что соответствует п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».
- в каждом защищаемом помещении установлено не менее двух пожарных извещателей, что соответствует п. 12.16 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».
- система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуации людей при пожаре оснащена блоком бесперебойного электропитания по 1-й категории электроснабжения. На участках совместной прокладки сетей АПС и оповещения с электрическими сетями использованы защищенные от наводок кабельная продукция. При прокладке слаботочных сетей через строительные конструкции для защиты от повреждений использованы гильзы из прочного материала.
- приемно-контрольные приборы пожарной сигнализации «Гранит-8», «РС 585 Н».

Системы обнаружения пожара соответствуют требованиям НПБ 110-03 т.1 НПБ 88-2001 п.п. 12.67;12.69.

- здание оборудовано системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа «Набат» с установкой световых оповещателей Табло «Выход», что соответствует п.4.1 т.1 и п.5.1 т.2. п.3.9 НПБ 104-03.

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее – ТО и ГППР) автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ГППР выполняются специализированной организацией, имеющей лицензию (ООО «Викинг») по договору, что соответствует ГППР

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

5. Требования пожарной безопасности к наружному и внутреннему противопожарному водоснабжению:

- для целей наружного противопожарного водоснабжения на расстоянии 73 метров от здания пожарный гидрант ПГ -101 установлен на городских водопроводных сетях диаметром 150мм, нормативное значение давления в сети 4 атм., что соответствует требованиям т.6 п. 2.13 СНиП 2.04.02-84* ст.68, 63 Федерального закона 123-ФЗ. В настоящее время гидрант находится в работоспособном состоянии.

6. Требования пожарной безопасности к электрическим системам и электрооборудованию:

- проводится проверка сопротивления изоляции электропроводов и кабеля (технический отчет № 22 от 22.08.2016г. ООО «Востокпромсвязь монтаж»);
- световые указатели эвакуационных или запасных выходов, снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования здания, что соответствует требованиям ПУЭ-изд.6 п.6.1.12

7. Требования к эксплуатации первичных средств пожаротушения, организационным мероприятиям по обеспечению противопожарного режима при эксплуатации объекта

- здание оснащено первичными средствами пожаротушения, что соответствует ППР «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
- помещения, здания и сооружения обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложением № 3 (7 огнетушителей: 2 шт. – ОУ-В С Е, 5 шт. - ОП 3 (3) – АВСЕ)
- на каждом этаже размещено не менее двух ручных огнетушителей (в соотв. с п.8 приложения № 3);
- огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей (в соотв. с п. 11 приложения № 3);
- на объекте определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения; учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы (в соотв. с п. 15 приложения №3);
- огнетушители содержатся в исправном состоянии, периодически осматриваются, проверяются и своевременно перезаряжаются (в соотв. с п. 17 приложения № 3);
- размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не препятствует безопасной эвакуации людей. Они расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5

м (в соотв. с п. 19 приложения № 3;
-противопожарный режим организован в соответствии с требованием
«Правил противопожарного режима в Российской Федерации» № 390 от
25.04.2012 определен порядок обесточивания электрооборудования в
случае пожара и по окончании рабочего дня. Регламентированы: порядок
проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок
осмотра и закрытия помещений после окончания работы; действия
работников при обнаружении пожара; определен порядок и сроки
прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-
техническому минимуму, а также назначены ответственные за их
проведение. В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при
пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала по
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не
реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки всех
задействованных для эвакуации работников «Правила
противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные
постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012.

Размещение подразделений пожарной охраны.

Объект расположен в радиусе выезда подразделения государственной
противопожарной службы и не превышает 10 минут, что отвечает
требованиям п.1ст.76 ФЗ-№123.

Выводы:

На основании статьи 6 (пункты 1 и 3) Федерального закона №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная
безопасность декларируемого объекта защиты считается обеспеченной.

Настоящую декларацию разработал:

Заведующий Черных Л.Г.
(Должность, фамилия, инициалы)


(Подпись)

(Должность, фамилия, инициалы)

(Подпись)

«21» 09 2016 г.

