

**Отчет об исполнении предписания
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР) Енисейского Управления
от 23 апреля 2018 года № 22/0157-Э
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 3**

Ангарск 2018

Российская Федерация
665824 Иркутская область
г. Ангарск квартал Б, дом 19
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 3
ИНН – 3801015727
КПП-380101001
ОГРН-1033800518696
Эл.почта: sad-mdou3@mail.ru
№ ____ « ____ » ____ 20 18 г
Тел. 8(3955)54-96-76

Заместителю руководителя
Енисейского управления
Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному
надзору
О.В.Андрееву
от заведующего
МБДОУ детский сад № 3
Л.Г.Черных

В соответствии с предписанием Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР)
Енисейского Управления об устранении выявленных нарушений требований
от 23 апреля 2018 года № 22/0157-Э

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 3**

устранило нарушения,

№	Содержание нарушения	Информация о принятых мерах по устранению нарушений	№ приложения к отчету (копии документов, подтверждающие устранение нарушения)
1	2	3	4
1	Ответственный за электрохозяйство МБДОУ детский сад № 3 (далее детский сад № 3) назначен из числа командированного персонала (приказ от 17.11.2017 № 54-отр).	В соответствии с п.1.2.3 ПТЭЭП в настоящее время заведующий хозяйством МБДОУ детского сада № 3 Медведева А.С. будучи ответственным за электрохозяйство на 13.04.2018 имеет 2 группу электробезопасности, прошла обучение на 3 группу по электробезопасности, в сентябре 2018г-сдача экзамена в Ростехнадзоре.	Копия Удостоверения о повышении квалификации с 20.03.2018 по 30.03.2018 Учебный центр «Профиль» по программе Энергетическая безопасность при эксплуатации электроустановок потребителей» 72 ч; Копия удостоверения № 145 по требованиям энергетической безопасности; копия удостоверения от 11.04.2018

2	Не представлены инструкции по эксплуатации электроустановок детского сада № 3.	В соответствии с п.1.8.2., п 1.8.7 ПТЭЭП разработана инструкция по эксплуатации электроустановок.	Копия инструкции по эксплуатации электроустановок до 1000В
3	Присвоение 1 группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу детского сада № 3 проведено работником с группой 4 организации, осуществляющей обслуживание электроустановки по договору.	В соответствии с п.1.4.4 ПТЭЭП не выполнено, т.к. заведующий хозяйством МБДОУ детского сада № 3 Медведева А.С. будучи ответственным за электрохозяйство на 13.04.2018 имеет 2 группу электробезопасности, прошла обучение на 3 группу по электробезопасности, в сентябре 2018г-сдача экзамена в Ростехнадзоре.	Копия Удостоверения о повышении квалификации с 20.03.2018 по 30.03.2018 Учебный центр «Профиль» по программе Энергетическая безопасность при эксплуатации электроустановок потребителей» 72 ч; Копия удостоверения № 145 по требованиям энергетической безопасности; копия удостоверения от 11.04.2018
4	Не представлена проектная документация электроснабжения детского сада № 3.	В соответствии с п. 1.8.1 ПТЭЭП не выполнено	Написано письмо в Управление образования от 08.08.2018 № 443
5	Должностные инструкции заведующего хозяйством и заведующего дошкольным учреждением, не пересмотрены в установленные сроки (утверждены заведующим детского сада № 3 от 15.01.2014).	В соответствии с п.1.8.8 ПТЭЭП пересмотрены инструкции заведующего и заведующего хозяйством и утверждены 30.04.2018	Копии инструкций заведующего и заведующего хозяйством
6	Не представлен перечень защитных средств детского сада № 3 с указанием мест хранения электрозащитных средств.	В соответствии с п.1.7.2 ПТЭЭП, п 1.2.3. ИПиИСЗ представлен перечень защитных средств детского сада № 3 с указанием мест хранения электрозащитных средств.	Копия перечня защитных средств детского сада № 3 с указанием мест хранения электрозащитных средств.
7	Однолинейные схемы ЩО-3 и РП не соответствуют фактическим эксплуатационным.	В соответствии с п.1.8.3-1.8.5 ПТЭЭП	
8	Не представлен паспорт на	В соответствии с	

	заземляющее устройство.	п.2.7.15 ПТЭЭП	
9	В шкафу учета контакт заземляющего проводника ослаблен (не предусмотрены меры против ослабления контакта).	В соответствии с п.1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.7.139 ПУЭ замечание устранено.	
10	Соединение проводов сетей освещения в распределительной коробке в подвальном помещении над ЩО-3 выполнено скруткой.	В соответствии с п.1.7.2 ПТЭЭП, п. 2.1.21 ПУЭ замечание устранено.	
11	Не очищен от пыли и грязи шкаф РП детского сада № 3.	В соответствии с п.2.2.17 ПТЭЭП замечание устранено.	
12	В шкафу РП нарушена изоляция заземляющего проводника.	В соответствии с п.1.7.2 ПТЭЭП, п 1.1.20 ПУЭ замечание устранено.	
13	Владелец электроустановки, детского сада № 3, не проводит работы по охране труда при организации работ с командированным персоналом, в соответствии с требованиями Правил.	В соответствии с п.1.7.2 ПТЭЭП, п 46.6,п. 46.9 ПОТ	
14	Не представлена документация, подтверждающая проведение организационных мероприятий в электроустановке детского сада № 3.	В соответствии с п.1.7.2 ПТЭЭП, п 5.1 ПОТ представлена документация подтверждающая проведение организационных мероприятий в электроустановке детского сада № 3.	Акты допуска прибора учета в эксплуатацию № АИОО0000917 от 13.03.2018; Акт использования материалов при обслуживании оборудования от 30.08.2016; Акт использования материалов при обслуживании оборудования от 06.04.2018; Акт использования материалов при обслуживании оборудования от 16.03.2018; Акт использования материалов при обслуживании оборудования от 27.05.2018;

Заведующий МБДОУ детский сад № 3 Черных Л.Г.Черных