



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юр. адрес: пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
Факт. адрес: ул. Дзержинского д.1, а/я 149, Иркутск, 664003
Телефон: (3952)20-22-53, Факс: (3952)24-36-39. E-mail: irk@enis.gosnadzor.ru
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 22/0157-Э

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3, ИНН 3801015727

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя, ИНН)

Юр. адрес: 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал Б, д. 19.

Место фактического осуществления деятельности: 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал Б, д. 19.

(место нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя)

23.04.2018 г.

(дата составления предписания)

Комиссией в составе:

Мелешкин Сергей Владимирович — главный государственный инспектор отдела по надзору за электрическими сетями и электроустановками;

Гашев Дмитрий Степанович - государственный инспектор Отдела по надзору за электрическими сетями и электроустановками Енисейского управления Ростехнадзора;

Чен-Го-Цай Людмила Валентиновна — государственный инспектор отдела по надзору за электростанциями и теплоэнергоустановками.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку с указанием наименования отдела; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

в период со "02" апреля 20 18 г. по "23" апреля 20 18 г., на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора от 07.03.2018 г. № 867-р/кр "О проведении плановой выездной проверки юридического лица" проведены мероприятия по соблюдению Федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов в области электроэнергетики, требований энергетической эффективности в процессе эксплуатации жилых зданий, строений, сооружений, требований об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований по проведению обязательного энергетического обследования в установленный срок в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3, (далее — МБДОУ детский сад № 3), ИНН 3801015727, ОГРН 1033800518696.

В целях устранения выявленных при проведении мероприятия по осуществлению контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции требований безопасности в электроэнергетике (технический контроль и надзор в электроэнергетике), зафиксированных в Акте проверки МБДОУ детский сад № 3, ИНН 3801015727 от 23.04.2018 г. № 22/0157/867-р/кр/2018, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", п.6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому

и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, п. 4.1.2. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28.06.2016 г. № 249.

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Устранить выявленные нарушения в установленные сроки:

№ п.п.	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативно-правовой акт, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Ответственный за электрохозяйство МБДОУ детский сад № 3 (далее Детский сад № 3) назначен из числа командированного персонала (Приказ от 17.11.2017г. № 54-отр).	п. 1.2.3 ПТЭЭП	01.09.2018г.
2.	Не представлены инструкции по эксплуатации электроустановок детского сада № 3.	п. 1.8.2, п. 1.8.7 ПТЭЭП	01.09.2018г.
3.	Присвоение I группы по электробезопасности не-электротехническому персоналу детского сада № 3 проведено работником с группой IV организации, осуществляющей обслуживание электроустановки по договору.	п. 1.4.4 ПТЭЭП	01.09.2018г.
4.	Не представлена проектная документация электро-снабжения детского сада № 3.	п. 1.8.1 ПТЭЭП	01.09.2018г.
5.	Должностные инструкции заведующего хозяйством и заведующего дошкольным учреждением, не пересмотрены в установленные сроки (утверждены заведующим детского сада № 3 от 15.01.2014г.).	п. 1.8.8 ПТЭЭП	01.09.2018г.
6.	Не представлен перечень защитных средств детского сада № 3 с указанием мест хранения электрозащитных средств.	п.1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.2.3 ИПиИСЗ	01.09.2018г.
7.	Однолинейные схемы ЩО-3 и РП не соответствуют фактическим эксплуатационным.	п.п. 1.8.3-1.8.5 ПТЭЭП	01.09.2018г.
8.	Не представлен паспорт на заземляющее устройство.	п. 2.7.15 ПТЭЭП	01.09.2018г.
9.	В шкафу учета контакт заземляющего проводника ослаблен (не предусмотрены меры против ослабления контакта).	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.7.139 ПУЭ	01.09.2018г.
10.	Соединение проводов сетей освещения в распределительной коробке в подвальном помещении над ЩО-3 выполнено скруткой.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 2.1.21 ПУЭ	01.09.2018г.
11.	Не очищен от пыли и грязи шкаф РП детского сада № 3.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2018г.
12.	В шкафу РП нарушена изоляция заземляющего проводника.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.1.20 ПУЭ	01.09.2018г.
13.	Владелец электроустановки, детского сада № 3, не проводит работы по охране труда при организации работ с командированным персоналом, в соответствии с требованиями Правил.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 46.6, п. 46.9 ПОТ	01.09.2018г.
14.	Не представлена документация, подтверждающая проведение организационных мероприятий в электроустановке детского сада № 3.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 5.1 ПОТ	01.09.2018г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в

письменной форме в установленные сроки заместителю руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору О.В. Андрееву по адресу: ул. Дзержинского, д. 1, а/я 149, г. Иркутск, 664003, тел.:(3952)20-22-53, факс:(3952)24-36-39, E-mail: irk@enis.gosnadzor.ru.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а):

Черных Лариса Геннадьевна, заведующий МБДОУ детский сад № 3

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


(подпись)

23.04.2018
(дата)


Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Лица, вынесшие предписание:

Гашев Дмитрий Степанович – Государственный инспектор
Отдела по надзору за электрическими сетями и электроустановками

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку с указанием наименования отдела)



(подпись)

Предписание на 3 (трех) листах для исполнения получено:

Черных Лариса Геннадьевна, заведующий МБДОУ детский сад № 3

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



23.04.2018
(дата)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решения органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.